

○平成27年度 中空知衛生施設組合動物用小型焼却施設 維持管理記録

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

(状況:平成27年度分 公表の期限:翌月の末日)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
燃やせるごみ(kg) (動物)	260.6	372.6	480.9	564.9	563.8	571.1	605.5	213.9	262.7	86.4	307.8	787.1	5,077.3

2. ガス温度および一酸化炭素濃度

(状況:平成27年度分 公表の期限:測定、試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

	測定を行った位置	測定の結果の 得られた年月日	測定の結果
排ガス温度	煙突入口	平成28年2月26日	603 °C
排出ガス中の一酸化炭素濃度	煙突入口	平成28年2月26日	42 ppm

3. ばいじんの除去を行った年月日

(状況:平成27年度分 公表の期限:除去または点検を行った日の属する月の翌月の末日)

項 目	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじん	—
除去設備にたい積したばいじん	—

4. 排ガスの状況(分析機関による分析結果)

(状況:平成27年度分 公表の期限:測定、試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

項 目	測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係るガスを 採取した年月日	測定結果の 得られた年月日	測定の結果	
ダイオキシン類の濃度	年1回以上	煙突入口	平成28年1月18日	平成28年2月26日	0.31 ng-TEQ/m ³ N
硫黄酸化物の濃度	年1回以上	煙突入口	平成28年1月18日	平成28年2月26日	0.01 m ³ N/h
ばいじんの濃度	年1回以上	煙突入口	平成28年1月18日	平成28年2月26日	0.100 g/m ³ N
塩化水素の濃度	年1回以上	煙突入口	平成28年1月18日	平成28年2月26日	2 mg/m ³ N
硫化水素の濃度	—	—			